

Rekuperator przed zimą

Checklista do wydruku. Odhacz punkty i zapisz datę przeglądu.

☐

Filtry wymienione lub wyczyszczone

Zgodnie z zaleceniem producenta centrali. Zabrudzone filtry ograniczają przepływ i zwiększają pracę wentylatorów.

☐

Czerpnia sprawdzona

Bez liści, gniazd i szronu na kratce. Zatkana czerpnia ogranicza dopływ świeżego powietrza.

☐

By-pass w trybie zimowym lub automatycznym

Otwarty by-pass zimą wpuszcza powietrze o temperaturze zewnętrznej i daje zimny nawiew.

☐

Odpływ skroplin i syfon drożne

Na nieogrzewanym poddaszu sprawdź izolację syfonu i rury. Zamrznięty odpływ zatrzyma odprowadzanie wody z centrali.

☐

Zabezpieczenie przed zamarzaniem działa

Np. nagrzewnica wstępna załącza się zgodnie z ustawieniami w sterowniku centrali.

☐

Wydajność wentylacji ustawiona na potrzebną

Za dużą wydajność zimą pogłębia suche powietrze w domu i daje chłodniejszy nawiew.

Data przeglądu:

Filtry (typ / klasa):

Uwagi: